



NOTAT VEDR. ASFALTGENNEMGANG

Sag nr.: 43.044
Bygherre: Grundejerforeningen Birkevungen
Emne: **Revner i asfalt**
Dato: 2007.06.26.

DELTAGERE:

Helge Haubo	Århus Kommune, Byggemodningsafdelingen	(HH)
Karsten Jensen	Århus Kommune, Trafik & Veje	(KJ)
Lars Jørgensen	Arkil A/S	(LJ)
Jesper Wexel	Grundejerforeningen Birkevungen	(JW)
Tonni Hejlsborg	Grundejerforeningen Birkevungen	(TH)
Ole Bondrop	Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S	(OB)

Ved en visuel gennemgang af vej- og stiarealerne kan det konstateres, at der er opstået synlige revner i slidlagene. Revnerne synes ikke at have ensidig karakter eller præg af svigt i underbygningen. KJ foreslog, at åbne revner forsegles. Forseglingen bliver naturligvis synlig i overfladen. Mindre revner behandles ikke.

Det blev aftalt, at LJ gennemgår alle arealerne og forseglar alle åbne revner.

JW/TH indkalder om ca. 3 år atter HH og KJ for en visuel gennemgang af asfaltarealer. Er der sket en yderligere udvikling af revner eller andet vurderes problemstillingen atter.

Ved servicevej (v. nr. 12) udlægges 2 store sten af KJ, således der ikke køres udover kanter på vejen. De konstaterede skader udbedres om muligt.

Vandreder v. nr. 8-10 gensættes. Om muligt berøres asfaltarealerne ikke.

Alle ovenstående arbejder udføres af og for Århus Kommune som færdiggørelsesarbejder af byggemodningen.

Højbjerg, den 2007.06.29.
Ole Bondrop

Notat mailet til: Grundejerforeningen Birkevungen v. Jesper Wexel